



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Амурская ул., д. 109, г. Чита, а/я 1207, 672000; тел. (83022) 35-36-13;

факс(83022) 35-36-13; E-mail: tur@75.rospotrebnadzor.ru , <http://75.rospotrebnadzor.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 22

г.Чита

« 06 » апреля 2023

г.

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом -экспертом отдела надзора за питанием населения,
условиями обучения и воспитания Сухомесовой Екатериной Михайловной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения " Центр развития ребенка -
детский сад №86", юридический адрес: Забайкальский край, 672000, г. Чита, 5 мкр.,
д.21а. ОГРН 1027501157892, ИНН 7537006850

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. в нарушение п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) в дошкольном учреждении основного корпуса часть окон из деревянных блоков ветхие, рамы плотно не закрываются, подоконники и рамы имеют повреждения в виде трещин, что затрудняет проведение проветривания помещений дошкольной организации - конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

2. в нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в деревянных блоках остекление окон выполнено не из цельного стекла (имеются трещины), что затрудняет проведение качественной чистки оконных стекол.

3. в нарушение п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 полы, стены, потолки (в приемных групп, групповых помещениях, спальнях, туалетах основного корпуса) имеют дефекты и повреждения, так линолеум с нарушенной целостностью (имеются трещины, дыры), отмечается отслоение покраски и штукатурки на потолке и стенах, имеются следы протеканий на потолке и стенах в приемной группы №10, в туалете группы №1.

4. в нарушение требований п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 кабинки для унитазов ветхие (имеют дефекты и повреждения), что затрудняет проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.

5. в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 установлены два производственных стола с маркировкой «для готового сырья», «для теста» цельнометаллические, имеются дефекты (в виде сквозных пробоин, глубоких вмятин), что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6. в нарушение п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке оконные рамы деревянные, ветхие плотно не закрываются, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. восстановить целостность пола, целостность стен и потолков в помещениях групповых, приемных, туалетах, спальнях основного корпуса дошкольного учреждения - в срок до 31.08.2024;
2. провести замену ветхих оконных блоков и остекление оконных рам из цельного стекла – в срок до 31.08.2024;
3. 1. оборудовать пищеблок производственными столами, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород – в срок до 01.09.2023 г.;

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ

" Центр развития ребенка - детский сад №86", юридический адрес: Забайкальский край, 672000, г. Чита, 5 мкр., д.21а. ОГРН 1027501157892, ИНН 7537006850

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю по адресу: г.Чита, ул.Амурская, 109, каб.21, т.26-88-71, e.mail: osngdip@75.rospotrebnadzor.ru тел./факс, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

в срок до « 01 » сентября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

